

ÉRKÉZETT IKTATÓ

2016 JGL 1 8.



E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

Balatonfüred Város Önkormányzata

Balatonfüred
Szent István tér 1.
8230

E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Veszprémi Üzem
8200 Veszprém
Vízvezeték u. 1.
www.eon-északdunantul.com

T: 87-580-739
F: 88/591-210
R253/1827/2016.

Veszprém, 2016. július 13.

Tárgy: Balatonfüred, rendezési terv vizes VB-hez kapcsolódó módosításához áramszolgáltatói előzetes tájékoztatás

Tisztelt Cím!

Tárggyal kapcsolatos megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.

A tervezett két parkolóház meglévő földkábel hálózatot érint, melyek kiváltása az érintettség nagysága miatt elkerülhetetlen.

A Huray u. és Széchenyi u. (71-es út) között tervezett parkolóház 20 kV-os földkábelre érint, a Zákonyi utcában tervezett parkolóház 20 kV-os és 0,4 kV-os földkábelre, transzformátor állomást (12/1-76 sz. (44501) Vitorlás kikötő) és 0,4 kV-os légvezetéseket érint.

Az utca kialakítások során felmerülő esetleges hálózat kiváltásokat a tervezések során pontosítani szükséges, melyeknél az érintettség nagysága is tisztázandó. Javasoljuk, hogy az Önkormányzat közvetlenül vegye fel a kapcsolatot villamos tervezővel, aki a készülő út- és parkoló tervek alapján az érintettséget és a várható kiváltást egyezteteti az áramszolgáltatóval, majd az egyeztetések alapján a szükséges tervezést is elvégzi.


Jelezzük, hogy a Zákonyi u. és Honvéd u. összekötő útszakaszra korábban az Önkormányzat készített villamos kiváltási tervet, melyet célszerű lehet felülvizsgálni, aktualizálni.

A fent leírtak figyelembe vételével a megvalósíthatósághoz kiviteli tervek és azok további egyeztetése szükséges.


A leírtak figyelembe vételével a rendezési terv tárgyi módosítása ellen kifogásunk nincs.

Kérjük a fent leírtak szíves megértését és elfogadását.

Tisztelettel:


Simon Attiláné
üzemvezető

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
12


Papp György
hálózatfejlesztési és létesítési irányító

Kapják: Címzett, ügyintéző

Vezérigazgató: Csulak Ferenc
Vezérigazgató helyettesek:
Haraszi Judit
Gelencsér Lajos

Székhely:
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győr-Ménfőcsanak
Megyei Cégbirtóság
Cg 08-10-001534